

## 水污染源在线监测系统验收意见表

### 《北京市垂杨柳医院水污染源在线监测系统》验收意见

2025 年 2 月 8 日，北京市垂杨柳医院按照北京市生态环境局关于印发《北京市固定污染源自动监控管理办法》的通知（京环发〔2018〕7 号）及相关规范的要求，组织北京中泰晨创环保科技有限公司（验收报告编制单位）、北京中水清源环境技术有限公司（污水处理站运维单位）、三位专家成立验收组（名单附后），对北京市垂杨柳医院水污染源在线监测系统进行验收。

验收组查验了验收的有关资料，对照水污染源在线监测相关技术规范的要求，经认真评议，形成验收意见如下：

北京市垂杨柳医院的水污染源在线监测系统（包括电磁流量计、环保监测数据采集传输仪及其配套设施）满足《水污染源在线监测系统（COD<sub>Cr</sub>、NH<sub>3</sub>-N 等）验收技术规范》（HJ 354-2019）要求。

验收组一致同意本项目通过验收。

验收组签字：

验收时间：2025 年 2 月 8 日

北京市垂杨柳医院水污染源在线监测系统

验收组成员表

姓 名	单 位	职务/职称	签 字
陈杨	北京市垂杨柳医院	科员	
杨艳峰	北京中水清源环境技术有限公司	污水处理站 运维	
张泉	北京市工程咨询股份有限公司	正高级工程师	
李娜	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	教高	
高成杰	北京环境科学学会	高级工程师	
王丽娜	北京中泰晨创环保科技有限公司	报告编制	